



## **Instrucció sobre els criteris tècnics per a l'informe desfavorable dels PAU**

### **1. Objecte**

L'objecte d'aquesta instrucció és donar criteris per elaborar informes sobre els plans d'autoprotecció (PAU) de les activitats d'interès per a la protecció civil de Catalunya.

El contingut d'aquesta instrucció és de mínims, és a dir, hi pot haver altres aspectes que a criteri del personal tècnic que elabora l'IAT siguin causa d'informe desfavorable.

Aquesta instrucció tècnica és de caràcter genèric i no substitueix les instruccions tècniques específiques per tipologia d'activitat, sinó que les complementa, i, en cas de contradicció, prevalen les específiques.

### **2. Persones destinatàries**

Personal de la Direcció General de Protecció Civil que elabora informes sobre plans d'autoprotecció (PAU) i, si escau, entitats col·laboradores de l'Administració i de control degudament acreditades, d'acord amb el que estableix l'article 27 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, i d'acord amb el que estableix el Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública.

### **3. Àmbit d'aplicació**

Aquests criteris són aplicables als informes d'avaluació tècnica (IAT) sobre PAU d'activitats d'interès per a la protecció civil de Catalunya, és a dir, les afectades per l'annex I.A i per l'annex I.B amb relació a l'article 3.4 del Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.



Aquest document es complementa, si escau, en funció de l'activitat, amb les instruccions tècniques per a l'informe dels PAU específiques per a determinades tipologies d'activitats, que estiguin vigents, així com amb els documents de criteris tècnics aprovats per la Sub-direcció General de Programes en Protecció Civil.

#### **4. Criteris per elaborar informes desfavorables del PAU**

D'acord amb l'annex VI del Decret, un PAU és homologable quan compleix tots els requisits que marca el Decret i que li són aplicables, i en conseqüència és:

- Complet, amb contingut suficient en tots els apartats que li són aplicables.
- Concret, és a dir, específic d'aquella instal·lació o activitat i el seu entorn actual.
- Pràctic i viable, ajustat a la realitat diària d'aquella instal·lació i aplicable en cas d'una emergència real.
- Integrable en el sistema de protecció civil de Catalunya.

L'IAT ha d'indicar de manera clara quins dels aspectes detectats durant l'anàlisi del PAU són els causants de l'IAT desfavorable i quins altres són consideracions menors.

Els aspectes causants d'IAT desfavorable s'han de corregir durant el termini d'al·legacions, com a requisit imprescindible perquè el segon IAT sigui favorable i el PAU pugui ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC).

Els aspectes relatius a consideracions menors poden ser modificats en posteriors actualitzacions o revisions del PAU.

A continuació, s'enumeren els criteris que impliquen IAT desfavorable d'un PAU:



#### 4.1. Criteris generals:

##### 4.1.1. Índex i contingut. **El PAU no segueix l'índex que estableix el Decret 30/2015, de 3 de març**

- Si el PAU utilitza un índex que prové d'una altra normativa diferent, s'ha d'elaborar un informe desfavorable. Això no és aplicable amb les excepcions que ja preveu el mateix Decret pel que fa a la normativa nuclear i normatives sectorials. Amb caràcter general, no cal incloure literalment tots els punts de l'índex, se'n poden obviar de concrets de manera justificada si la informació consta en algun altre apartat que faci referència a la mateixa temàtica o són instal·lacions amb casuístiques concretes.
- Si el PAU segueix l'índex del Decret 82/2010, de 29 de juny, s'ha d'elaborar un informe desfavorable.

##### 4.1.2. Incompliment d'altres normatives: **al PAU consten explícitament incompliments normatius**

- Si en el PAU s'indica que no es compleixen determinades normatives, l'informe ha de ser desfavorable.

En aplicació de l'article 28 del Decret 30/2015, de 3 de març, el personal tècnic de protecció civil no ha d'avaluar si es compleixen altres normatives, però si en el PAU consten explícitament incompliments de normativa aplicable a la instal·lació, l'IAT ha de ser desfavorable. La justificació és que el titular està obligat a complir totes les disposicions que li siguin aplicables (l'article 4.1 i del Decret 30/2015, de 3 de març) i, per tant, no es pot informar favorablement sobre un document on consti un incompliment normatiu (per exemple: "l'activitat X no compleix el Codi tècnic o la normativa de seguretat industrial o la normativa de prevenció d'incendis").

- Respecte dels establiments que tenen un funcionament continuat, l'inici del qual es va produir a través d'una llicència o autorització, l'IAT ha de ser desfavorable quan s'obtingui la constatació, amb traçabilitat, que confirmi que no en disposen, d'acord amb l'article 4.1 i del Decret 30/2015, de 3 de març. A tal efecte, es tindrà en compte la



informació que faciliti el municipi d'ubicació de l'activitat, a través del tràmit d'al·legacions municipals.

- Respecte de les activitats temporals, l'IAT ha de ser desfavorable quan s'obtingui la constatació, amb traçabilitat, que confirmi que no han obtingut o no han iniciat els tràmits de llicència, autorització i/o títol habilitant corresponent per exercir-ne. A tal efecte, es tindrà en compte la informació que faciliti el municipi d'ubicació de l'activitat, a través del tràmit d'al·legacions municipals.

#### **4.1.3. *Incongruències relatives a les dades de la persona titular***

Si les dades sobre la persona titular de l'activitat que consten al formulari de sol·licitud d'inici del procediment d'homologació del PAU no coincideixen amb les que consten al PAU, cal tenir en compte dues circumstàncies possibles:

- Les dades que consten al PAU són incorrectes: és motiu d'informe desfavorable i cal que el titular les modifiqui i torni a lliurar un nou document del PAU, durant el termini d'al·legacions.
- Les dades que consten al formulari de sol·licitud d'inici del procediment d'homologació del PAU són incorrectes: és motiu d'informe desfavorable i cal que el titular faci una nova proposta de titularitat a través d'HERMES i que presenti un document acreditatiu d'aquest tràmit, durant el termini d'al·legacions.

#### **4.1.4. *Incongruències relatives a les dades de contacte 24 h***

Si les dades de contacte 24 hores que consten al formulari de sol·licitud d'inici del procediment d'homologació del PAU no coincideixen amb les que consten al PAU, cal tenir en compte dues circumstàncies possibles:

- Les dades que consten al PAU són incorrectes: és motiu d'informe desfavorable i cal que el titular les modifiqui i torni a lliurar un nou document del PAU, durant el termini d'al·legacions.
- Les dades que consten al formulari de sol·licitud d'inici del procediment d'homologació del PAU són incorrectes: és motiu d'informe desfavorable i cal que el titular les corregeixi tot incorporant les dades correctes al formulari de lliurament de les al·legacions.



#### **4.1.5. Revisió de PAU que no incorpora les consideracions substancials de l'IAT del PAU vigent**

Si el document presentat pel titular com a revisió del PAU vigent no incorpora les consideracions substancials que s'havien plantejat en l'IAT del PAU vigent, s'ha de fer un IAT desfavorable i el titular ho ha d'esmenar durant el termini d'al·legacions, com a requisit imprescindible per poder obtenir l'homologació de la revisió del PAU.

#### **4.1.6. Acumulació d'errades no substancials i manca de concreció**

Si el PAU incorpora múltiples errades no substancials o errades que denoten que el document no s'ajusta del tot a l'activitat concreta, sinó que s'ha elaborat basant-se en una plantilla genèrica no adaptada al cas concret, és motiu d'IAT desfavorable.

#### **4.1.7. Informe sectorial desfavorable sobre el PAU**

Si en el procés d'informe sobre el PAU, de manera consensuada amb serveis centrals, es valora que cal consultar un organisme o administració sectorial perquè es consideri que el seu dictamen pugui ser d'interès, i aquest organisme o administració detecta incorreccions en el PAU, és motiu d'IAT desfavorable.

#### **4.1.8. Manca de coordinació amb altres activitats**

El PAU ha d'incloure les activitats incloses amb les quals comparteix espai, tal com es descriu a l'article 5 del Decret 30/2015, apartats c) i d), encara que els titulars de les diferents activitats que comparteixen instal·lacions siguin diferents. El PAU ha d'incloure una breu descripció de les diferents activitats que comparteixen les instal·lacions. A l'apartat d'anàlisi de risc, caldrà valorar si es pot generar efecte dòmino. A l'apartat d'operativitat, s'haurà d'establir la coordinació, en cas d'emergència, amb la resta d'activitats amb les quals comparteix instal·lacions.

En cas de no preveure-ho, és motiu d'informe desfavorable.



#### **4.2. Criteris relatius al DOCUMENT 1 (Identificació de la instal·lació, inventari, anàlisi i avaluació del risc)**

##### **4.2.1. Descripció insuficient de l'abast temporal.**

La descripció insuficient de l'abast temporal del pla és motiu d'IAT desfavorable. Concretament, si és una activitat temporal ha de quedar clar si és puntual o discontinua, i en tots dos casos s'han d'indicar les dates en què es durà a terme, o una aproximació de les dates en el cas de les discontinues, amb l'obligació d'actualització quan es disposi d'aquesta informació.

##### **4.2.2. Descripció insuficient de l'activitat**

La descripció insuficient de l'activitat és motiu d'IAT desfavorable. Concretament, si el PAU no descriu correctament l'activitat o les instal·lacions d'aquesta i, per tant, no es pot valorar quina és la dimensió o les característiques de les instal·lacions o activitats que s'hi desenvolupen, és motiu d'informe desfavorable.

##### **4.2.3. El PAU no preveu tots els riscos que afecten l'activitat**

La manca d'inclusió de riscos que poden afectar l'activitat és motiu d'informe desfavorable. Concretament, a l'anàlisi de riscos s'han de preveure els riscos interns (almenys incendi, explosió i fuga –i el de concentració de persones, per a les activitats amb concurrència pública) i els riscos externs (almenys els que afecten l'activitat segons el mapa de protecció civil). Pel que fa a l'inventari i avaluació de riscos externs, no n'hi ha prou amb incloure una referència al pla especial de la Generalitat i al risc que afecta el municipi on s'ubica la instal·lació. Cal que el PAU concreti els efectes que poden tenir els riscos externs sobre aquesta.

##### **4.2.4. Dades contradictòries o incompletes sobre l'ocupació, evacuació o descripció**

Si al PAU no hi consta l'ocupació o hi ha discrepàncies significatives en la informació aportada, és motiu d'IAT desfavorable. Per exemple: si les dades que declaren en el formulari de presentació del PAU a HERMES són diferents



de les especificades en el PAU o si hi ha divergències entre els diferents apartats del PAU (ocupació, evacuació, descripció), l'IAT ha de ser desfavorable.

#### **4.2.5. El PAU no preveu la resta d'activitats**

En compliment de l'article 5 del Decret 30/2015, de 3 de març, el PAU de l'activitat afectada per l'annex I ha de preveure les diferents activitats que es trobin físicament en el mateix centre, establiment, espai, instal·lació o dependència. Concretament, ha de preveure els riscos d'aquestes activitats, l'efecte dòmino i la coordinació amb aquestes.

En cas contrari, és motiu d'IAT desfavorable.

#### **4.2.6. El PAU no preveu de manera correcta els elements vulnerables**

##### **a) Tipologia d'elements vulnerables a incloure al PAU:**

Es considera que la tipologia d'elements vulnerables que cal incloure al PAU de les activitats afectades pel Decret 30/2015, de 3 de març, ha de ser, com a mínim, la següent:

- Polígon industrial
- Zona residencial
- Equipament esportiu
- Llocs de pública concurrència relacionats amb el transport (ferrocarril, aeri, portuari, etc.)
- Llocs de pública concurrència significatius pel nombre de persones associat: centres comercials, càmpings
- Vies de comunicació principals (autopistes, nacionals i comarcals i grans línies de ferrocarril)
- Altres elements vulnerables significatius

##### **b) Tipologia d'elements molt vulnerables a incloure al PAU:**

- Centre educatiu (per exemple: escoles, instituts, etc.)
- Centre sociosanitari (per exemple: hospitals, centres d'atenció primària, etc.)

##### **c) La distància al voltant de l'activitat que cal tenir en compte per a la identificació dels elements vulnerables és la següent:**



- **En el cas d'instal·lacions no afectades per la normativa d'accidents greus però amb presència de substàncies perilloses** (per exemple, activitats afectades per la ITC EPQ, instal·lacions de tipus industrial o d'emmagatzematge o activitats de gestió de productes), el PAU ha d'incloure les tipologies d'elements de l'apartat a) i b) que es trobin dins de la franja determinada sobre la base de la tipologia de substàncies perilloses que estableix la Resolució IRP/971/2010, de 31 de març. És a dir, 500 m per a gasos tòxics i líquids tòxics amb punt d'ebullició baix; 250 m per a gasos líquids extremadament inflamables i líquids molt inflamables (punt d'ebullició baix), i 75 m per a líquids inflamables.
- **En el cas d'instal·lacions el risc de les quals estigui associat principalment a la concentració de persones dins la mateixa activitat**, cal indicar quins són els elements vulnerables contigus o confrontants a la instal·lació que presenta el PAU i que poden veure's afectats per l'emergència o que podrien dificultar-ne l'evacuació.

En el cas que el PAU no inclogui la informació anterior, és motiu d'IAT desfavorable.

#### **4.2.7. Ubicació d'una activitat temporal en zona d'indefensió**

No es pot elaborar un informe favorable del PAU d'una activitat temporal d'interès per a la protecció civil de Catalunya ubicada totalment en zona d'indefensió per risc d'accidents greus o per risc associat al transport de mercaderies perilloses.

En el cas que només una part de l'activitat estigui ubicada en zona d'indefensió, es podrà elaborar un informe favorable del PAU sempre que es garanteixi que en aquesta zona no hi ha presència d'elements vulnerables ni molt vulnerables, i sempre que en la resta de l'espai es garanteixin les condicions d'autoprotecció. En el cas que no hi hagi espai que garanteixi les condicions d'autoprotecció dins de la mateixa activitat, caldrà que aquestes condicions es garanteixin en edificis propers i que la coordinació amb aquests estigui garantida.

Pel que fa al risc de transport de mercaderies perilloses, resten exemptes d'aplicar els criteris anteriors aquelles activitats temporals que es duguin a terme íntegrament en unes dates i horaris que coincideixin amb les restriccions anuals que estableix el Servei Català de Trànsit per als vehicles de transport de mercaderies perilloses.





#### **4.3. Criteris relatius al DOCUMENT 2 (Inventari i descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció)**

##### **4.3.1. Incompliment dels mitjans d'autoprotecció que preveu l'annex III del Decret 30/2015**

Si al PAU no hi consten els mitjans que preveu l'annex III, en funció de la tipologia d'activitat, o els que hi figuren no compleixen el que estableix l'article 11 del Decret, és motiu d'IAT desfavorable.

En aquest cas, cal tenir en compte que el titular té dret a sol·licitar l'adopció de mitjans sanitaris alternatius, que seran degudament valorats. L'IAT pot ser favorable si el PAU preveu els recursos sanitaris que estableix la resolució corresponent de la Direcció General de Protecció Civil.

#### **4.4. Criteris relatius al DOCUMENT 3 del PAU (Manual d'actuació)**

##### **4.4.1. Abast corporatiu: el PAU d'una activitat de titularitat privada inclou recursos de titularitat pública o d'altres instal·lacions**

Al PAU hi han de constar els recursos que formen part de l'activitat i, en el cas que hi constin serveis públics externs o recursos d'altres instal·lacions, cal que existeixi un conveni o acord de mancomunitat o condicions especials que garanteixi que aquests recursos aliens donen cobertura a l'activitat mentre aquesta duri i de manera exclusiva.

Per exemple, si el SEM ha estat contractat per fer els serveis preventius per a un acte extraordinari, es pot incloure al PAU, però si hi és present com a servei públic inclòs en un pla de seguretat, llavors el SEM no ha de constar al PAU.

No obstant això, hi ha casos determinats com són els aeroports i ports d'interès general que s'han de tractar específicament, atès que són situacions més complexes degut a les peculiaritats d'aquestes activitats i a la presència permanent de serveis públics en les seves instal·lacions. Per exemple: els Bombers de Barcelona es poden incloure en el Pla del Port de Barcelona perquè tenen un conveni on s'estableix aquesta relació.



#### 4.4.2. **Errades en els procediments de comunicació, dades d'enllaç, etc.**

- És motiu d'IAT desfavorable del PAU que hi constin dades errònies de comunicació amb el CECAT o procediments de comunicació que no segueixin el que estableix l'article 12 del Decret 30/2015, de 3 de març.
- Pel que fa als avisos interns, és motiu d'informe desfavorable que el PAU no garanteixi l'alerta als equips actuants i/o l'alarma als ocupants (per a les dues mesures, evacuació i confinament).

#### 4.4.3. **Insuficiència en les condicions d'autoprotecció**

Les condicions d'autoprotecció són la viabilitat intrínseca de l'edifici o centre per a l'aplicació segura d'una estratègia d'autoprotecció. És motiu d'IAT desfavorable si l'edifici o centre no garanteix les condicions d'autoprotecció per al risc d'inundació (vegeu punt 4.4.4) o si no es preveuen les condicions d'autoprotecció per al risc d'accidents greus (vegeu punt 4.4.5) o per al risc de transport de mercaderies perilloses.

#### 4.4.4 **Garantia pel que fa al risc d'inundacions**

D'acord amb l'annex VI del Decret, pel que fa al risc d'inundacions, en el cas d'activitats a l'aire lliure o amb infraestructures fràgils insuficients per al confinament situades en zones inundables, per a les condicions d'autoprotecció cal demostrar que es garanteix que la població pot evacuar a zones segures o accedir a edificis aptes per al confinament en un temps adequadament inferior al temps d'afectació i que existeixen els sistemes de previsió i detecció necessaris per assegurar-ho en el moment de l'emergència. Per tant, si no es dona aquesta garantia, és causa d'IAT desfavorable.

#### 4.4.5. **Garantia insuficient de confinament en cas de risc d'accidents greus en zona d'intervenció i en zona d'alerta**

D'acord amb l'annex VI del Decret, pel que fa a la potencial afectació per risc d'accidents greus (zona d'intervenció), es basa a demostrar que es disposa dels edificis adequats per al confinament, i en el cas de les activitats a l'aire lliure o en infraestructures fràgils insuficients per al confinament, garantir que la població pot accedir a edificis aptes per al confinament, en un temps inferior al corresponent als danys irreversibles.



Si el centre o activitat està ubicat en zona d'intervenció, ha de garantir el confinament de tots els seus ocupants, i si està ubicat en zona d'alerta, ha de garantir el confinament de la població especialment sensible (persones malaltes, infants, persones grans, dones embarassades i d'altres que pugui definir el grup sanitari).

És motiu d'IAT desfavorable si el PAU indica que l'activitat, ubicada en zona de risc químic, no té prou espai apte per confinar els seus ocupants o si l'espai destinat al confinament no compleix els requisits que estableix l'annex VI del Decret 30/2015, de 3 de març.

#### **4.4.6. Insuficiència en les mesures d'autoprotecció**

Les mesures d'autoprotecció són el conjunt d'actuacions que han de portar a terme les persones que es puguin veure afectades per una situació de risc o per una emergència, per garantir la seva seguretat.

Al PAU hi han de constar mesures d'autoprotecció per als diferents riscos que afecten l'activitat; així, per exemple, en el cas d'un edifici ubicat en zona inundable, cal que el PAU especifiqui que els ocupants poden evacuar a zones segures. En cas contrari, és motiu d'IAT desfavorable.

D'altra banda, al PAU hi han de constar mesures d'autoprotecció que es puguin implementar, és a dir, si hi consten aspectes que impedeixen aplicar les mesures d'autoprotecció i el PAU no recull solucions alternatives reals, és motiu d'IAT desfavorable. Per exemple: si de la descripció de l'evacuació es desprèn que no es preveu per a l'ocupació prevista o si els punts de reunió envaeixen les vies d'accés dels serveis d'emergència.

#### **4.4.7. Deficiències en les fitxes d'actuació**

Cal que l'annex IV reculli, per als diferents equips i persones implicades en el pla, les fitxes d'actuació corresponents. Aquestes fitxes d'actuació s'han d'elaborar per a cada persona i risc (on ha de quedar determinat el nivell d'activació del PAU) o per a cada persona i nivell d'activació del pla. En aquestes fitxes han de quedar clarament identificades les accions que ha de fer cada persona i la informació que ha de rebre i la que ha de donar, així com l'avís al 112 i al CECAT en el cas que correspongui. En cas contrari, és motiu d'IAT desfavorable.



#### 4.4.8. *Altres deficiències en el manual d'actuació*

Al PAU hi ha de constar:

- La identitat de les persones que tenen les funcions de director del PAU, cap d'emergència i responsable de riscos.
- En el cas dels caps d'equip (equip d'intervenció, equip d'evacuació i confinament i equip de primers auxilis), és suficient que hi consti el nom del càrrec. I pel que fa a la resta de membres de cada equip, només cal que hi consti el nom del col·lectiu i el nombre.
- De manera clara i inequívoca, les dades de contacte 24 h (telèfon del CCAC/cap d'emergència).

En cas contrari, és motiu d'IAT desfavorable.

#### 4.5 *Críteris relatius al DOCUMENT 4 del PAU (Implantació, manteniment i actualització)*

És causa d'IAT desfavorable que la informació que consta sobre les actuacions d'implantació sigui insuficient o incompleta. Concretament:

- Si el PAU no preveu, o ho fa de manera incompleta, la planificació, el programa i els terminis de les accions de formació als actuants i de divulgació als usuaris.
- Si el PAU no preveu, o ho fa de manera incompleta, la planificació, el programa i els terminis dels simulacres (almenys 1 a l'any i l'avís amb 15 dies d'antelació si comporten accions o poden provocar trucades al 112).
- Si el PAU no preveu, o ho fa de manera incompleta, l'elaboració dels informes bianuals i quadriennals i dels informes posteriors als simulacres.
- Si el PAU no preveu, o ho fa de manera errònia, les obligacions relatives a les actualitzacions i revisions.

## 5. Definicions

Als efectes d'aquesta instrucció cal tenir en compte les definicions següents:

**Consideració substancial.** Són aquells defectes del PAU que són de prou gravetat com per generar, per si mateixos, un informe d'avaluació tècnica desfavorable. Els aspectes causants d'IAT desfavorable s'han de corregir



durant el termini d'al·legacions, com a requisit imprescindible perquè el segon IAT sigui favorable i el PAU pugui ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (CPCC).

**Consideració menor o errada no substancial.** Són aquells defectes del PAU que no són de prou gravetat com per generar, per si mateixos, un informe d'avaluació tècnica desfavorable i que, per tant, es pot admetre que siguin modificats mitjançant posteriors actualitzacions o revisions del PAU.

**Informe d'avaluació tècnica (IAT).** És l'informe que elabora el personal tècnic de la Direcció General de Protecció Civil i que es pronuncia sobre si el pla d'autoprotecció s'ajusta al compliment del Decret 30/2015, de 3 de març.

**Zona d'indefensió (ZIF).** És la franja de seguretat mínima necessària per a la viabilitat de l'autoprotecció als elements vulnerables en el marc d'un accident amb substàncies perilloses. L'extensió d'aquesta zona ve condicionada pel temps necessari entre la detecció de la situació d'emergència, l'avis als elements vulnerables i la intensitat dels efectes dels accidents previsibles. Correspon a la zona d'indefensió envers l'autoprotecció (ZIEA) definida a la IRP/971/2010, de 31 de març, per la qual es dona publicitat als criteris per a l'elaboració dels informes referents al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb la gestió dels riscos de protecció civil.

## **6. Normativa i documents complementaris**

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Decret 374/1996, de 2 de desembre, de regulació dels bombers d'empresa.

Decret 42/2015, de 24 de març, de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública.

Preguntes freqüents publicades a l'apartat sobre plans d'autoprotecció de la intranet i a la pàgina web de Protecció Civil.



## **7. Implantació / Vigència**

Aquesta instrucció s'ha de difondre als diferents titulars de les unitats, que han de donar al personal que els és adscrit les explicacions necessàries per garantir que sigui coneguda i posada en pràctica de forma adequada.

La instrucció està disponible a la intranet de Protecció Civil. Els responsables de difusió han de donar-la a conèixer a tots els afectats.

Aquesta instrucció entrarà en vigor quinze dies després de la seva signatura. El procés de difusió i implantació s'haurà d'haver realitzat abans de l'entrada en vigor.

El personal tècnic l'ha de conèixer i posar en pràctica.

## **8. Revisió**

Aquesta Instrucció s'ha de revisar periòdicament per tal d'incloure-hi altres motius causants d'informe desfavorable i altres aspectes de millora dels PAU.

Isabel Ferrer i Àlvarez

Directora general de Protecció Civil