Projecte: ***Referència:***

Autor de projecte: ***Data:***

CTE DB HE-2 (RITE): EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

027 Aprofitament de energíes renovables i residuals

1 - Contribució de calor renovable o residual per a la producció tèrmica

Element	*Aplicable* si	no	*Paràmetre normatiu*	*Complex* si	no
Edifici nou o sotmès a reforma: piscina coberta	☐	☐	■ Amb previsió de demanda tèrmica: Una part de les necessitats energètiques tèrmiques derivades d'aquesta demanda es cobreixen mitjançant sistemes d'aprofitament de calor renovable o residual. ■ Aconsegueix els objectius d'estalvi d'energia primària i emissions de CO^2 establerts en el CTE. Es té en consideració els criteris de balanç d'energia i rendibilitat econòmica. ■ Es determinen els coeficients de pas de la producció de CO^2 i d'energia primària, segons procediment alternatiu (apartat 2, IT 1.2.2.) ■ Font de calor Integrada en la pròpia generació tèrmica de l'edifici ■ Font de calor provinent de xarxa de distribució de districte.	☐	☐

2 - Contribució de calor renovable o residual per a l'escalfament de piscines a l'aire lliure

Element	*Aplicable* si	no	*Paràmetre normatiu*	*Complex* si	no
Condicions	☐	☐	■ Només s'utilitza fonts d'energia renovable o residual; ■ Per font residual: El disseny no és exclusiu per aquesta font.	☐	☐

3 - Climatització d'espais oberts

Element	*Aplicable* si	no	*Paràmetre normatiu*	*Complex* si	no
Condicions	☐	☐	Només s'utilitza energies renovables o residuals.	☐	☐