



# DB SI- 1: PROPAGACIÓ INTERIOR

## 016 Condicions aplicables a l'ús docent

### 6 - Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix																		
	si	no		si	no																	
Revestiments (>5% de la superfície total)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">situació de l'element</th> <th colspan="2">Revestiments</th> </tr> <tr> <th>De sostres i parets<sup>(2)(3)</sup></th> <th>de sòls<sup>(2)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zones ocupables<sup>(4)</sup></td> <td>C-s2,d0</td> <td>E<sub>FL</sub></td> </tr> <tr> <td>Passadissos i escales protegits</td> <td>B-s1,d0</td> <td>C<sub>FL-s1</sub></td> </tr> <tr> <td>Aparcaments i recintes de risc especial<sup>(5)</sup></td> <td>B-s1,d0</td> <td>B<sub>FL-s1</sub></td> </tr> <tr> <td>Espais ocults no estancs, com ara xemeneies de ventilació, falsos sostres i terres elevats (excepte els existents dins habitatges), etc. o que sent estancs, continguin instal·lacions susceptibles d'iniciar o propagar un incendi</td> <td>B-s3,d0</td> <td>B<sub>FL-s2</sub><sup>(6)</sup></td> </tr> </tbody> </table>	situació de l'element	Revestiments		De sostres i parets <sup>(2)(3)</sup>	de sòls <sup>(2)</sup>	Zones ocupables <sup>(4)</sup>	C-s2,d0	E <sub>FL</sub>	Passadissos i escales protegits	B-s1,d0	C <sub>FL-s1</sub>	Aparcaments i recintes de risc especial <sup>(5)</sup>	B-s1,d0	B <sub>FL-s1</sub>	Espais ocults no estancs, com ara xemeneies de ventilació, falsos sostres i terres elevats (excepte els existents dins habitatges), etc. o que sent estancs, continguin instal·lacions susceptibles d'iniciar o propagar un incendi	B-s3,d0	B <sub>FL-s2</sub> <sup>(6)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
situació de l'element	Revestiments																					
	De sostres i parets <sup>(2)(3)</sup>	de sòls <sup>(2)</sup>																				
Zones ocupables <sup>(4)</sup>	C-s2,d0	E <sub>FL</sub>																				
Passadissos i escales protegits	B-s1,d0	C <sub>FL-s1</sub>																				
Aparcaments i recintes de risc especial <sup>(5)</sup>	B-s1,d0	B <sub>FL-s1</sub>																				
Espais ocults no estancs, com ara xemeneies de ventilació, falsos sostres i terres elevats (excepte els existents dins habitatges), etc. o que sent estancs, continguin instal·lacions susceptibles d'iniciar o propagar un incendi	B-s3,d0	B <sub>FL-s2</sub> <sup>(6)</sup>																				

(2) Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s'indiquen sense recobriment resistent al foc. Quan es tracti de canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà la que s'indica, però incorporant el subíndex L.

(3) Inclou a aquells materials que constitueixin una capa continguda a l'interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa que sigui EI 30 com a mínim.

(4) Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides. Exclou l'interior d'habitatges. En us Hospitalari s'aplicaran les mateixes condicions que en passadissos i escales protegits.

(5) DB SI-1, Art.2

(6) Es refereix a la part inferior de la cavitat. Per exemple, en la cambra dels falsos sostres es refereix al material situat en la cara superior de la membrana. En espais amb clara configuració vertical (per exemple, patinillos) així com quan el fals sostre estigui constituït per una gelosia, reticle o entramat obert, amb una funció acústica, decorativa, etc., aquesta condició no és aplicable.