Projecte: ***Referència:***

Autor de projecte: ***Data:***

DB SI-4: INSTAL·LACIONS DE PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

044 d) Ús comercial

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis

Element	*Aplicable* si	*Aplicable* no	*Paràmetre normatiu*	*Compleix* si	*Compleix* no
Extintors portàtils	☐	☐	En tota agrupació de locals de risc especial mitjà i alt de superfície construïda >1.000 m²: Un extintor mòbil de 50 kg de pols cada 1 000 m² o fracció.	☐	☐
Boques d'incendi equipades	☐	☐	Per superfície construïda > 500 m². Equips de tipus 25mm.	☐	☐
Columna seca	☐	☐	Per alçada d'evacuació > 24 m. El municipi substitueix la columna seca per una instal•lació de boques d'incendi equipades perquè, per l'emplaçament de l'edifici o pel nivell de dotació dels serveis públics d'extinció existents, no queda garantida la utilitat de la instal•lació de columna seca.	☐	☐
Sistema d'alarma	☐	☐	Per superfície construïda > 1.000 m². El sistema d'alarma transmetrà senyals visuals a més d'acústiques.	☐	☐
Sistema de detecció d'incendi	☐	☐	Per superfície construïda > 2.000 m². Es substitueixen els detectors automàtics tèrmics per una instal·lació automàtica d'extinció no exigida.	☐	☐
Instal•lació automàtica d'extinció	☐	☐	Per superfície total construïda de l'àrea pública de vendes >1.500 m² i densitat de càrrega de foc ponderada i corregida aportada pels productes comercialitzats >500 MJ/m²: Compta amb instal•lació automàtica d'extinció, tant l'àrea pública de vendes, com els locals i zones de risc especial mitjà i alt.	☐	☐
Hidrants exteriors	☐	☐	Un si la superfície total construïda està compresa entre 1 000 i 10.000 m². Un més per cada 10 000 m² addicionals o fracció. Pel còmput de la dotació es considera els hidrants que es troben en la via pública a menys de 100 m de la façana accessible de l'edifici. Els hidrants que s'instal•lin poden estar connectats a la xarxa pública de subministrament d'aigua.	☐	☐