



Projecte:

Referència:

Autor de projecte:

Data:

DB SI-4: INSTAL·LACIONS DE PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

046 f) Ús docent

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Boques d'incendi equipades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per superfície construïda > 2.000 m ² . Els equips són del tipus 25mm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Columna seca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per alçada d'evacuació > 24 m. El municipi substitueix aquesta condició per una instal·lació de boques d'incendi equipades perquè, per l'emplaçament de l'edifici o pel nivell de dotació dels serveis públics d'extinció existents, no queda garantida la utilitat de la instal·lació de columna seca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema d'alarma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per superfície construïda >1.000 m ² . El sistema d'alarma transmetrà senyals visuals a més d'acústiques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de detecció i d'alarma d'incendi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per superfície construïda > 2.000 m ² : Detectores en zones de risc alt. Per superfície construïda > 5.000 m ² : Detectores en tot l'edifici.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hidrants exteriors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Un si la superfície total construïda està compresa entre 5.000 i 10.000 m ² . Un més per cada 10.000 m ² addicionals o fracció. Pel càlcul de la dotació es considera els hidrants que es troben en la via pública a menys de 100 m de la façana accessible de l'edifici. Els hidrants que s'instal·lin poden estar connectats a la xarxa pública de subministrament d'aigua.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>