



Projecte:

Referència:

Autor de projecte:

Data:

DB SI-4: INSTAL·LACIONS DE PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

047 g) Ús hospitalari

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Extintors portàtils	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zones de superfície construïda >500m ² de risc especial alt: Un extintor mòbil de 25 kg de pols o de CO ² per cada 2.500 m ² o fracció.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Columna seca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per alçada d'evacuació > 15 m. Els municipi substitueix aquesta condició per una instal·lació de boques d'incendi equipades perquè, per l'emplaçament de l'edifici o pel nivell de dotació dels serveis públics d'extinció existents, no queda garantida la utilitat de la instal·lació de columna seca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boques d'incendi equipades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En tot cas. Els equips són de tipus 25mm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de detecció i d'alarma d'incendi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En tot cas. Disposa de detectors i de botons manuals i permet la transmissió d'alarmes locals, d'alarma general i d'instruccions verbals. Edifici de més de 100 llits: Disposa de comunicació telefònica directa amb el servei de bombers. El sistema d'alarma transmet senyals visuals a més d'acústiques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ascensor d'emergència	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per zones d'hospitalització i tractament intensiu d'altura d'evacuació >15m.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hidrants exteriors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Un si la superfície total construïda està compresa entre 2.000 i 10.000 m ² . Un més per cada 10.000 m ² addicionals o fracció. Pel càlcul de la dotació es considera els hidrants que es troben en la via pública a menys de 100 m de la façana accessible de l'edifici. Els hidrants que s'instal·lin poden estar connectats a la xarxa pública de subministrament d'aigua.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>