



**Projecte:**

**Referència:**

**Autor de projecte:**

**Data:**

## DB SI-4: INSTAL·LACIONS DE PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

### 048 h) Ús pública concurrència

#### Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Boques d'incendi equipades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per superfície construïda > 500 m <sup>2</sup> . Els equips són de tipus 25mm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Columna seca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per alçada d'evacuació > 24 m El municipi substitueix aquesta condició per una instal·lació de boques d'incendi equipades perquè, per l'emplaçament de l'edifici o pel nivell de dotació dels serveis públics d'extinció existents, no queda garantida la utilitat de la instal·lació de columna seca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema d'alarma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per ocupació >500 persones. El sistema és apte per emetre missatges per megafonia. El sistema d'alarma transmetrà senyals visuals a més d'acústiques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de detecció d'incendi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per superfície construïda >1000 m <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hidrants exteriors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En cinemes, teatres, auditoris i discoteques amb superfície construïda compresa entre 500 i 10.000 m <sup>2</sup> i en recintes esportius amb superfície construïda compresa entre 5.000 i 10.000 m <sup>2</sup> . Pel còmput de la dotació es considera els hidrants que es troben en la via pública a menys de 100m de la façana accessible de l'edifici. Els hidrants que s'instal·lin poden estar connectats a la xarxa pública de subministrament d'aigua.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>