



**Projecte:**

**Referència:**

**Autor de projecte:**

**Data:**

## DB SI-4: INSTAL·LACIONS DE PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

### 045 e) Ús residencial públic

#### Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Boques d'incendi equipades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per superfície construïda >1.000 m <sup>2</sup> Establiment previst per donar allotjament a més de 50 persones. Els equips són del tipus 25mm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Columna seca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per alçada d'evacuació > 24 m El municipi substitueix aquesta condició per una instal·lació de boques d'incendi equipades perquè, per l'emplaçament de l'edifici o pel nivell de dotació dels serveis públics d'extinció existents, no queda garantida la utilitat de la instal·lació de columna seca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de detecció i d'alarma d'incendi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per superfície construïda > 500 m <sup>2</sup> . El sistema d'alarma transmet senyals visuals a més d'acústiques.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instal·lació automàtica d'extinció	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per alçada d'evacuació > 28 m. Per superfície construïda de l'establiment > 5.000 m <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hidrants exteriors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Un si la superfície total construïda està compresa entre 2.000 - 10.000m <sup>2</sup> Un més per cada 10 000 m <sup>2</sup> addicionals o fracció Pel càlcul de la dotació es considera els hidrants que es troben en la via pública a menys de 100m de la façana accessible de l'edifici. Els hidrants que s'instal·lin poden estar connectats a la xarxa pública de subministrament d'aigua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>