



Projecte:

Autor de projecte:

Referència:

Data:

DB SI-4: INSTAL·LACIONS DE PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

042 b) Residencial habitatge

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Columna seca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per alçada d'evacuació > 24 m. El municipi substitueix aquesta condició per una instal·lació de boques d'incendi equipades perquè, per l'emplaçament de l'edifici o pel nivell de dotació dels serveis públics d'extinció existents, no queda garantida la utilitat de la instal·lació de columna seca.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de detecció i de alarma d'incendi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Per alçada d'evacuació > 50 m. El sistema d'alarma transmetrà senyals visuals a més d'acústiques. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l'interior d'habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hidrants exteriors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	≥1 per superfície total construïda entre 5.000-10.000 m ² + 1 per cada 10.000 m ² addicionals o fracció. Pel còmput de la dotació es considera els hidrants que es troben en la via pública a menys de 100 m de la façana accessible de l'edifici. Els hidrants que s'instal·lin poden estar connectats a la xarxa pública de subministrament d'aigua.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>