



**Projecte:**

**Referència:**

**Autor de projecte:**

**Data:**

## CTE DB SUA-6

### 061 Seguretat davant el risc d'ofegament

**Piscines d'ús col·lectiu. (No inclou les destinades exclusivament a competició o ensenyament, a vivendes unifamiliars, banys termals, centres de tractament de hidroteràpia, altes per tractaments mèdics)**

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Barreres de protecció	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Piscines sense control d'accés d'infants a la zona de bany: Disposa de barreres amb accés a punts previstos mitjançant elements practicables amb sistema de tancament i bloqueig. Alçada mínima 1,20m. Resistència horitzontal a la vora superior de 0,5kN/m. En una alçada compresa entre 30cm i 50cm sobre el nivell del sòl o sobre la línia de inclinació d'una escala no existeixen punts de recolçament, inclosos elements sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm d'element sortint. En una alçada compresa entre 50cm i 80cm sobre el nivell del sòl no existeixen elements sortints que tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fons. En escoles infantils, zones d'ús públic en ús Comercial, zones d'ús públic en Pública concurrència: No tenen obertures que poden ser atravesades per una esfera de Ø 10cm, excepte les obertures triangulars formades per l'estessa contrapetja i la barana, sempre que la distància entre la línia d'inclinació de l'escala i la barana no excedeixi de 5cm. En piscines situades en zones d'ús públic en edificis o establiments d'usos diferents als citats anteriorment: No tenen obertures que poden ser atravesades per una esfera de Ø 15cm, excepte les obertures triangulars formades per l'estessa contrapetja i la barana, sempre que la distància entre la línia d'inclinació de l'escala i la barana no excedeixi de 5cm.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vas de piscina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Per piscines infantils: Profunditat ≤ 50cm. Per altres casos: Profunditat ≤ 3 m, amb zona/es &lt; 1,40 m.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Es senyalitzen els punts on es supera la profunditat de 1.400 mm, i es senyalitza el valor de la profunditat màxima i la mínima en els seus punts corresponents mitjançant rètols almenys en les parets del vas i en l'andana, amb la finalitat de facilitar-ne la visibilitat, tant des de dins com des de fora del vas.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Canvi de profunditat amb pendent ≤ 10% fins a 1,40m, i pendent ≤ 35% per profunditats més grans. En piscines infantils, canvi de profunditat amb pendent ≤ 6%.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**061 Seguretat davant el risc d'ofegament**

**Piscines d'ús col·lectiu. (No inclou les destinades exclusivament a competició o ensenyament, a vivendes unifamiliars, banys termals, centres de tractament de hidroteràpia, altes per tractaments mèdics)**

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Vas de piscina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Buits protegits mitjançant reixes o altres dispositius de seguretat que impedeixen el atrapament d'usuaris.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Material del fons a profunditat ≤ 1,50 m: Compleix com classe de resistència al lliscament 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revestiment interior: Color clar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andana o platja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Resistència al lliscament: Classe 3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Amplada mínima 1,20m.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El seu disseny evita la retenció de l'aigua.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Escales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Profunditat, excepte en piscines infantils: Profunditat sota l'aigua ≥ 1m, o 30 cm per sobre del fons del got.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Escales col·locades en la proximitat dels àngles del vas i en els canvis de pendents.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Distància entre escales: No disten més de 15m entre elles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Configuració de l'escala: Tenen esglaons antilliscants. No presenta arestes vives. No sobresurten del pla de la paret del vas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Pous, dipòsits o construccions obertes que siguin accessibles a persones i presenten risc d'ofegament**

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Sistemes de protecció	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disposa sistemes de protecció tals com tapes o reixes, amb una suficient rigidesa i resistència.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistemes de tancament	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Disposa sistemes de tancament que impedeixen la abertura per personal no autoritzat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>