



**Projecte:**

**Referència:**

**Autor de projecte:**

**Data:**

## CTE DB SUA-9: ACCESSIBILITAT

### 09E Serveis higienics accessibles

#### 1 - Serveis higienics accessibles

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Lavabo accessible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comunicat amb un itinerari accessible. Espai per a gir de diàmetre Ø 1,50 m lliure d'obstacles. Portes que compleixen les condicions de l'itinerari accessible. Són abatibles cap a l'exterior o colisses. Disposa de barres de suport, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de l'entorn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vestuari amb elements accessibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Comunicat amb itinerari accessible. Espai de circulació: Amplada lliure de pas $\geq 1,20$ m en bateries de lavabos, dutxes, vestuaris, espais de taquilles, etc. Espai per a gir de diàmetre Ø 1,50 m lliure d'obstacles. Portes que compleixen les característiques de l'itinerari accessible. Les portes de cabines de vestuari, lavabos i dutxes accessibles són abatibles cap a l'exterior o colisses. Lavabos accessibles: Compleixen les condicions dels lavabos accessibles. Dutxes accessibles, vestuaris accessibles: Dimensions de la plaça d'usuari de cadira de rodes 0,80 x 1,20m. Per recinte tancat: Espai per a gir de Ø 1,50 m lliure d'obstacles. Disposa de barres de suport, mecanismes, accessoris i seients de suport diferenciats cromàticament de l'entorn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### 2 - Equipaments dels lavabos accessibles i vestuaris amb elements accessibles.

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Aparells sanitaris accessibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lavabo: Espai lliure inferior $\geq 70$ (altura) x50(profunditat)cm. Sense pedestal Altura de la cara superior $\leq 85$ cm. Vàter: Espai de transferència lateral: Amplada $\geq 80$ cm i $\geq 75$ cm de fons fins a la vora frontal del vàter. En ús públic, espai de transferència a ambdós costats. Altura del seient entre 45 -50 cm. Dutxes: Espai de transferència lateral $\geq 80$ cm en un costat del seient. Sòl anivellat amb pendent d'evacuació $\leq 2\%$ . Urinari: Per més de 5 unitats: mínim un amb altura de la vora entre 30-40cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**09E Serveis higienics accessibles**

**2 - Equipaments dels lavabos accessibles i vestuaris amb elements accessibles.**

<b>Element</b>	<b>Aplicable</b>		<b>Paràmetre normatiu</b>	<b>Compleix</b>	
	<b>si</b>	<b>no</b>		<b>si</b>	<b>no</b>
Barres de suport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Fàcils d'agafar, secció circular de diàmetre 30-40 mm. Separades del parament 45-55 mm.</p> <p>Fixació i suport: Suporten una força d'1 kN en qualsevol direcció.</p> <p>Barres de suport horitzontals:</p> <p>    Se situen a una alçada entre 70-75 cm.</p> <p>    Longitud <math>\geq</math> 70 cm</p> <p>    Són abatibles les del costat de la transferència.</p> <p>En vàters: Una barra horitzontal en cada costat, separades entre si 65 - 70 cm.</p> <p>En dutxes:</p> <p>    En el costat del seient barres de suport horitzontal, de forma perimetral en almenys dues parets que formen cantonada.</p> <p>    En el costat del seient, una barra vertical a la paret a 60 cm de la cantonada o del respall del seient.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mecanismes i accessoris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Mecanismes de descàrrega a pressió o palanca, amb botons de gran superfície.</p> <p>Aixetes automàtiques dotades d'un sistema de detecció de presència o manual de tipus monomando amb palanca allargada de tipus gerontològic. Abast horitzontal des de seient <math>\leq</math> 60 cm.</p> <p>Mirall: Alçada de la vora inferior del mirall <math>\leq</math> 0,90 m, o és orientable fins i tot almenys 10° sobre la vertical.</p> <p>Altura d'ús de mecanismes i accessoris entre 0,70 -1,20 m</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seiens de suport en dutxes i vestuaris	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Disposa de seient de 40 (profunditat) x 40 (amplada) x 45-50 cm (altura), abatible i amb respall.</p> <p>Espai de transferència lateral <math>\geq</math> 80 cm a un costat.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>