



**Projecte:**

**Referència:**

**Autor de projecte:**

**Data:**

## CTE DB SUA-9: ACCESSIBILITAT

### 09D Itineraris accessibles

Element	Aplicable		Paràmetre normatiu	Compleix	
	si	no		si	no
Desnivells	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Els desnivells se salven mitjançant rampa accessible conforme a l'apartat 4 del SUA 1, o ascensor accessible. No s'admeten esglaons.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espais per al gir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En vestíbul d'entrada, o portal, al fons de passadissos de més de 10 m i davant ascensors accessibles o a l'espai deixat en previsió per a ells: Diàmetre Ø 1,50 m lliure d'obstacles.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Passadisos i pasos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Amplada lliure de pas $\geq 1,20$ m.; Per zones comunes d'edificis d'ús Residencial Vivenda: Amplada lliure de pas $\geq 1,10$ m. Estrenyiments puntuals: Amplada $\geq 1,00$ m, longitud $\leq 0,50$ m, i amb separació $\geq 0,65$ m a buits de pas o a canvis de direcció.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Amplada lliure de pas $\geq 0,80$ m mesurada al marc i aportada per no pas més d'un full. En l'angle de màxima obertura de la porta, l'amplada lliure de passada reduïda per la grossor del full de la porta és $\geq 0,78$ m. Mecanismes d'obertura i tancament situats a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb una sola mà, o són automàtics. A ambdues cares de les portes hi ha un espai horitzontal lliure de l'escombrada dels fulls de diàmetre Ø 1,20 m. Distància des del mecanisme d'obertura fins a la trobada en racó $\geq 0,30$ m. Força d'obertura de les portes de sortida $\leq 25$ N ( $\leq 65$ N quan siguin resistents al foc)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paviment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No conté peces ni elements solts, tals com graves o sorres. Els peluts i moquetes estan encastats o fixats al terra. Els paviments són resistents a la deformació per permetre la circulació i arrossegament d'elements pesats, cadires de rodes, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pendent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En sentit de la marxa és $\leq 4\%$ , o compleix les condicions de rampa accessible, i la pendent transversal al sentit de la marxa és $\leq 2\%$ .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elements no accessibles	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L'itinerari accessible no disposa d'elements no accessibles com escales, rampes i passadissos mecànics, portes giratories, barreres tipus torns i aquells elements que no siguin adequats per a persones amb marcapasos o altres dispositius mèdics.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>