Projecte: ***Referència:***

Autor de projecte: ***Data:***

DB SI-4: INSTAL·LACIONS DE PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

049 i) Ús aparcament

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis

Element	*Aplicable* si	*Aplicable* no	*Paràmetre normatiu*	*Compleix* si	*Compleix* no
Boques d'incendi equipades	☐	☐	Per superfície construïda > 500 m². S'exclou aparcament robotitzat. Els equips són de tipus 25mm.	☐	☐
Columna seca	☐	☐	■ Per ■ >3 plantes sota rasant o ■ >4 plantes sobre rasant. ■ Preses en totes les seves plantes. ■ El municipi substitueix aquesta condició per una instal•lació de boques d'incendi equipades perquè, per l'emplaçament de l'edifici o pel nivell de dotació dels serveis públics d'extinció existents, no queda garantida la utilitat de la instal•lació de columna seca.	☐	☐
Sistema de detecció d'incendi	☐	☐	■ Aparcament convencional: Si superfície construïda >500 m² ■ Aparcament robotitzat: Disposa de botons d'alarma en tot cas.	☐	☐
Hidrants exteriors	☐	☐	Un si la superfície construïda està compresa entre 1.000 i 10.000 m² i un més cada 10.000 m² més o fracció. ■ Pel còmput de la dotació es considera els hidrants que es troben en la via pública a menys de 100 m de la façana accessible de l'edifici. Els hidrants que s'instal•lin poden estar connectats a la xarxa pública de subministrament d'aigua.	☐	☐
Instal•lació automàtica d'extinció	☐	☐	A tot aparcament robotitzat.	☐	☐