

Llista de control per al muntatge i desmuntatge de les bastides tubulars

El muntatge es du a terme sota la supervisió de la direcció facultativa	Sí	no*
S'utilitzen arnesos en el muntatge	Sí	NO
L'elevació de mòduls per al muntatge és segura	Sí	NO
La plataforma de treball té una amplada més gran o igual a 60 cm	Sí	NO
La plataforma de treball té una resistència apropiada a la càrrega a suportar	Sí	NO
Disposa de baranes rígides d'una altura mínima de 90 cm	Sí	NO
A més de disposar de barana, disposa de protecció intermèdia i d'entornpeu de protecció	Sí	NO
Està garantida l'estabilitat de la bastida (suport ferm al terreny mitjançant placa de base sobre taulons de fusta o bases de formigó, ancoratges a façana, etc.)	Sí	NO
A la bastida només s'apilen els materials necessaris per garantir la continuïtat del treball	Sí	NO
S'efectua un repartiment de càrregues uniforme i adequat a les plataformes de treball	Sí	NO
L'accés a les plataformes de treball es du a terme d'una manera segura (escales interiors, abatibles i integrades a les plataformes de treball o exteriors)	Sí	NO
S'inicia un nou nivell quan s'ha acabat el nivell de partida amb tots els elements d'estabilitat (diagonals i elements de rigidilització)	Sí	NO
Les bastides s'ajusten a les irregularitats de la façana mitjançant plataformes suplementàries o sobre mènsules especials properes a la façana	Sí	NO
Incorpora la protecció contra la caiguda de materials (xarxa, marquesines, etc.)	Sí	NO
S'efectuen revisions periòdiques de la seva estabilitat i dels seus elements estructurals	Sí	NO
El subministrament de materials a la bastida es fa de forma adequada	Sí	NO
Les plataformes de treball es mantenen en perfecte estat d'ordre i de neteja (recollida de residus, eines, etc.)	Sí	NO*
hi ha elements de fixació de la plataforma de la bastida i se'n garanteix la continuïtat	Sí	NO
S'instal·len creuetes, barres diagonals i horitzontals per garantir la indeformabilitat del conjunt	Sí	NO
La separació de la bastida a la façana o parament vertical serà com a màxim de 20 cm.	Sí	NO
Les bastides tubulars s'ancoren horitzontalment i verticalment de forma segura	Sí	NO

*no = millorable; NO = deficient; **NO** = molt deficient